

Felsökningsschema

Skaffa Dig en så klar bild som möjligt av felet, så att felet kan avhjälpas snabbare och effektivare.

FEL	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Dålig värme och låg temperatur på varmvattnet	Elavbrott Dålig fjärrvärmeleverans	1. Avvakta 2. Försök förhindra sönderfrysning 1. Kontrollera inkommande temperatur 2. Mät tryckskillnaden över anläggningen 3. Kontrollera filtret så att det inte är igensatt 4. Stäng ev. av ventilationen 5. Kontakta värmeleverantören
Dålig värme i hela huset	Fel i reglerutrustningen Cirkulationspumpen har stannat Igensättning av värmeväxlare	1. Kontrollera inställning i reglercentral 2. Kontrollera att styrventil svarar på ändrad inställning i reglercentral 3. Vid utebliven funktion stäng av strömmen, ställ in manuellt 4. Kontakta reglerfirma 1. Kontrollera säkringar och motorskydd 2. Försök återstarta 3. Kontakta pumpfirma 1. Kontrollera in och utgående temperatur 2. Kontakta värmeleverantören
Dålig värme i delar av huset	Felaktig injustering Luft i systemet Igensatta radiatorer	1. Kontrollera att avstängningsventiler inte är stängda 2. Kontakta injusteringsföretag 1. Stoppa cirkulationspumpen 2. Fyll på vatten och lufta i högpunkterna/radiatorerna 1. Kontakta rörfirma
Låg temperatur på varmvattnet	Fel i reglerutrustning Tappvarmvattensystemet Igensättning i värmeväxlare	1. Om säkerhetsblandare finns kontrollera funktionen 2. Kontrollera inställning i reglercentral 3. Kontrollera att styrventil svarar mot ändrad inställning 4. Vid utebliven funktion stäng av strömmen och ställ in manuellt 5. Kontakta reglerfirma 1. Gör regelbunden kontroll av temperaturen i stamledningar och vvc-ledningar 2. Kontrollera vvc-pumpen 1. Kontrollera in och utgående temperatur 2. Kontakta värmeleverantören
Hög temperatur på varmvattnet	Fel i reglerutrustning	1. Se ovan, låg temperatur på varmvattnet 2. Om fel inte kan avhjälpas stäng av varmvattnet och öppna förbigång 3. Kontakta reglerfirma